



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 255.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU		268.62	268.62	268.62	268.62	268.62	268.62
RZĘDNA TERENU ISTN.		268.62	268.62	268.62	268.62	268.62	268.62
RZĘDNA DNA KANAŁU		266.92	267.03	267.10	267.10	267.31	267.31
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.70	1.59	1.52	1.52	1.31	1.31
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.2%		32.38m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		200 SDR34 SN8 Lite PVC-U DZ					
ODLEGŁOŚCI		0.00	9.16	5.81	14.96	17.41	32.38
HEKTOMETRY		D5	D6	D7	R6		

UWAGI:

1. Roboty związane z układaniem kanalizacji deszczowej wykonywać ze szczególną ostrożnością ze względu na możliwość występowania nierozpoznanego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne wykonać w miejscu innej istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi należy wykonać zabezpieczenie tych sieci poprzez montaż rur dwudzielnych typu AROT.
3. Rury kanalizacyjne układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubości 0,30 m w obsypce piaskowej o grubości 0,30 m ponad powierzchnię rury.

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" ul. Mikołowska 125 40-001 Katowice	Data 03.2020 r.	Skala 1:500 / 100	Faza PB-W	Branża INSTALACYJNA
Obiekt - Adres Przyłacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Katowicach przy ul. Widok 4, 6, 8, 8a i ul. Dobra 2, 4. dz. nr 121	Temat Projekt budowlano-wykonawczy przyłaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych w Katowicach przy ul. Widok 4, 6, 8, 8a i ul. Dobra 2, 4. Profil przyłaczy kan. deszczowej Budynek ul. Dobra 4			
Projektował: mgr inż. Adrian Fröhlich	Nr uprawnień SLK/1000/PWOS/05			Nr rys. 4.3