



**Katowickie Wodociągi S.A.**  
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503  
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy  
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972  
Kapitał zakładowy: 93.972.730 zł Kapitał wpłacony: 93.972.730 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne  
bezpłatny nr telefonu: 994  
dyspozytor: 32 25 64 809

Nasz znak:

**WUPB/141/2020/SDS/GG**

Katowice, dnia 2020-06-16

**Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Górnik”  
ul. Mikołowska 125  
40 – 001 Katowice**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ulicach Dobrej 2, 4 i Widok 4, 6, 8, 8a**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyżej informujemy, że przedstawiony do uzgodnienia projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej **opiniujemy pozytywnie.**

Ponadto informujemy, że:

- punktem granicznym odbioru ścieków, dla budynków Dobra 2, 4 oraz Widok 4, 6 będą studnie kanalizacyjne, do których następuje włączenie. Natomiast, dla budynków Widok 8 i 8a będzie to studnia k-107,
- przyłącza oraz obiekty towarzyszące realizować w oparciu o materiały i armaturę posiadające odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH /załączniki w dokumentacji odbiorowej przyłącza/,
- termin rozpoczęcia robót zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektorów Nadzoru naszej Spółki poprzez złożenie zlecenia na nadzór techniczny powołując się na L.dz. niniejszego pisma,
- po zakończeniu prac montażowych a przed zasypką wykonanych przyłączy kanalizacyjnych należy zgłosić Oddziałowi Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Centrum TKC ul. Obrońców Westerplatte 89, gotowość do dokonania odbioru technicznego i końcowego przy udziale inspektora naszej Spółki,
- na przejście przez tereny obce należy uzyskać potwierdzoną zgodę ich właścicieli,
- na zajęcie pasa chodnika i jezdni należy uzyskać zgodę MZUiM Katowice, ul. J. Kantorówny 2a,
- po wykonaniu przedmiotowej inwestycji Inwestor we własnym zakresie zapewni obsługę geodezyjną w celu dokładnego zinwentaryzowania wykonanych przyłączy oraz ich naniesienie na Mapę Zasadniczą Katowic.

Zaznaczamy, że warunkiem uzyskania przez Inwestora w Katowickich Wodociągach S. A. protokołu odbioru końcowego wykonanych przyłączy jest dokonanie przez służby naszej Spółki odbioru technicznego przyłączy oraz dostarczenie przez Inwestora dokumentacji powykonawczej wraz z operatem pomiarowym do siedziby naszej Spółki.

Sprawę prowadzi Grzegorz Guła, w razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.(32) 78 82 438.  
Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

W załączeniu:

1. Projekt – 1 egz.

Kopia:  
SDS

Dyrektor ds. Technicznych  
Prakurant

Włodzisław Pala

Dyrektor  
ds. Obsługi Klienta i Sieci  
Prakurant

Agata Woźniak - Karolczyk