

Wytyczne dotyczące wymiany stolarki drzwiowej

1. Drzwi wejściowe do lokalu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ze względu na obowiązujące przepisy należy zabudować w sposób umożliwiający ich otwarcie, do wnętrza lokalu celem nieograniczenia dostępu do drogi ewakuacyjnej pozostałym mieszkańcom z zachowaniem dotychczasowej szerokości i wysokości otworu drzwiowego w „świetle” .
2. Po dokonanej wymianie drzwi najemca lokalu zobowiązany jest odnowić malaturę klatki schodowej w obrębie prowadzonych robót.
3. Drzwi wewnętrzne w lokalu muszą zachować dotychczasową szerokość i wysokość otworu drzwiowego w „świetle” .
4. Drzwi łazienkowe muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia a w przypadku gdy w pomieszczeniu zainstalowany jest gazowy przepływowy podgrzewacz wody drzwi muszą posiadać kratkę lub otwór nawiewny o pow. minimum 220 cm²
5. W przypadku zmiany usytuowania otworu drzwiowego wymagana będzie wstępna opinia inspektora nadzoru Spółdzielni, która określi dalszy tok postępowania.